

試験成績書

住所 島根県江津市二宮町神主 1820 番地内 5
 依頼者 氏名 株式会社丸惣
 代表取締役 佐々木 賢一

平成 24 年 8 月 22 日付けの分析等依頼書に基づく試験の結果は、下記のとおりです。

平成 24 年 9 月 4 日 島根県産業技術センター所長



試験事項	品名	8 月 22 日施工平部 No.4 (ニューセラエコ棧瓦軒仕様：S 形)
耐風圧力性能試験 (150 サイクル法)		下記条件で施工した平部にずれ、割れ等は認められなかった。

試験条件	繰り返し引き上げ荷重：280N/1 枚 (4003N/m ²)	
	有効瓦枚数	1
	施工条件 (施工材料及び緊結材)	
	施工方法 (瓦緊結方法等)	7 形釘補強工法
	供試瓦	ニューセラエコ棧瓦軒仕様：S 形 (割付寸法：長さ×幅：280×250mm)
	棧木	杉材 (高さ×幅：15×30mm)
	野地板	構造用合板 (厚さ：12mm)
	緊結材	供試瓦：ステンレス e スクリング釘 (径×長さ：#13×65mm) 瓦補強：ステンレスセーフティ連結釘リング (径×長さ：#12×75mm) 棧木：ステンレスロール釘 (径×長さ：φ2.1×45mm)

以下余白

備考	試験方法：瓦屋根標準設計・施工ガイドライン第 II 編第 2 章標準試験に従った。 品名、試験条件及び施工は依頼者による。
----	--